

Produktabkündigung

2500131 IKI-EDI-W-U0

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Folge von Änderungen und Abkündigungen elektronischer Bauteile müssen wir das Produkt einstellen und durch eine mindestens gleichwertige Lösung ersetzen. Falls ein kompatibles Ersatzprodukt verfügbar ist, führen wir dieses untenstehend auf. Die Produktabkündigung betrifft auch einzelne Varianten („S-Nummern“ und „H-Nummern“).

Bei technischen Rückfragen unterstützt Sie unser Verkaufsteam jederzeit gerne.

Mit freundlichen Grüßen
Produktmanagement Kries

Zeitstrahl

Datum Einstellung der Herstellung (EOP)	1.6.2021
---	----------

Ersatzprodukt(e)

Artikelnummer	Produktbezeichnung
2502352	IKI-50_1F R2
2502312	IKI-23_capdis Universeller Fehleranzeiger gerichtet mit Spannungsprüfsystem CAPDIS_top

Waiblingen, 1.6.2021

