

Produktabkündigung

2500448 IKI-50_2F_PULS_EW

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Folge von Änderungen und Abkündigungen elektronischer Bauteile müssen wir das Produkt einstellen und durch eine mindestens gleichwertige Lösung ersetzen. Falls ein kompatibles Ersatzprodukt verfügbar ist, führen wir dieses untenstehend auf. Die Produktabkündigung betrifft auch einzelne Varianten („S-Nummern“ und „H-Nummern“).

Bei technischen Rückfragen unterstützt Sie unser Verkaufsteam jederzeit gerne.

Mit freundlichen Grüßen
Produktmanagement Kries

Zeitstrahl

Datum Einstellung des Vertriebs (ENS)	15.03.2023
Datum Last Time Buy (LTB)	15.03.2023
Datum Einstellung von Service, Wartung und Reparatur (EOSR)	30.04.2025

Ersatzprodukt(e)

Artikelnummer	Produktbezeichnung
2502485	IKI-50_2F R2e Universeller Fehleranzeiger für intelligente Verteilnetzstationen Zweifeldrig

Das Ersatzprodukt erfordert den mindestens den Einsatz der Firmware V55.0.1

Waiblingen, 14.3.2023

